

문서번호	야외체육팀-4236
보존기간	30년
결재일자	2025. 8. 27.
공개여부	공개

★담당	야외체육팀장	
정은주	전결 08/27 유진열	
협 조		

『안정 속의 성장, 고객과 함께하는 혁신 공기업』

-시설관리 최적화를 위한-

2025년 상반기 불암산배드민턴장 조도측정 결과보고



노원구시설관리공단
[야외체육팀]

2025년 상반기 불암산배드민턴장 조도 측정 결과보고

I 전략체계

- 안전경영- 무사고 무재해 - 시설관리최적화

II 추진 근거

- 경영개발팀-1226(2023.04.17)호
공단 홈페이지 사전정보공개 목록 담당자 지정 회신

III 추진 내용

- 기 간 : 반기별 1회 시행(2025.06.30.(월) 시행)
- 장 소 : 불암산 배드민턴장
- 내 용 : 배드민턴장 총13코트 조도 측정 실시
- 측정담당 : 일반6급 정은주

IV

추진 결과

조도측정 결과 : 양호

불암산배드민턴장 조도측정

※ 조도기준

배드민턴	공식경기	600-1000-1500	국제배드민턴연맹 경기장 규격 1.최소권장조도:1000 (TV중계 시 해당 TV사와 협의) 2.사진촬영 권장조도 : 1800~2000	실와:100	3:1 이하
	일반경기	300-400-600			
	레크리에이션	150-200-300			
	관람석	30-40-60		-	-

장소: 불암산배드민턴장					
일시: 2024.07.30. 09:30					
코트	조도	조도 측정위치	코트	조도	조도 측정위치
1번코트	759		5번코트	988	
			6번코트	1029	
2번코트	636		7번코트	979	
			8번코트	927	
3번코트	704		9번코트	950	
			10번코트	930	
4번코트	562		11번코트	893	
			12번코트	870	
			13번코트	733	